



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель межведомственной
рабочей группы

А.В. Хасанов

(подпись)

« 15 » 02 20 21 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта и его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ _____ от « 15 » 02 20 21 г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Короткова Ивана Никоновича с. Дмитриевка
муниципального района Нefтегорский Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 446611, Самарская область, Нefтегорский район, с.
Дмитриевка, ул. Советская, д.6

Фактический адрес: 446611, Самарская область, Нefтегорский район, с.
Дмитриевка, ул. Советская, д.6

Тел./факс.: 8(84670) 4-53-99;

E-mail: dmitr_sch@samara.edu.ru;

Ф.И.О. и должность руководителя:

Охрименко Нина Ивановна, директор

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: с. Дмитриевка
2. Ведомственная принадлежность: министерство образования и науки
Самарской области
3. Вид деятельности: образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта:
муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг:
123/315
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта: отдельно стоящее кирпичное двухэтажное здание,
перекрытия железобетонные
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))
7. Количество и назначение входов: 5 входов (4 запасных)
8. Год постройки: 1969 год
9. Год последней реконструкции: 2015 г.

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		отсутствует	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		отсутствует	
Наличие переходов на пути следования от остановки		отсутствует	
Регулируемые переходы	-	со звуковой сигнализацией	отсутствует
Нерегулируемые переходы	имеется		
Внеуличные переходы	отсутствует	с пандусом	отсутствует
		с подъемником	отсутствует
Тактильные указатели	отсутствует		
Перепады высоты на пути движения	отсутствует	Съезды с уклоном более 10%	отсутствует
Открытые лестницы	отсутствует	Пандусы с уклоном более 8%	отсутствует
Поручни на лестницах	отсутствует	Поручни на пандусах	отсутствует

Номер помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия для адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	- ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1 м	К О	реконструкция	
	- информация об объекте	наличие	отсутствует	К О С Г	установить	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						

	Указатели направления движения	наличие	отсутствуют	<i>К Г</i>	установить	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,0 м	<i>К</i>		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 1, 8 м	2,0 м соответствует	<i>К</i>		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	отсутствует	<i>С</i>		не требуется
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	отсутствует	<i>С</i>		не требуется
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	отсутствует	<i>С</i>		не требуется
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	отсутствует	<i>С</i>		не требуется
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	0,025 м	отсутствует	<i>К, С, О</i>		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	0,05 м	<i>К, С, О</i>		
	Места отдыха**	наличие	отсутствует	<i>К, О</i>	создать место отдыха	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) - отсутствует						
	Расстояние до входа в здание	< 50 м	отсутствует	<i>К, О</i>		отсутствует техническая возможность создания

						автостоянки
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	(не менее 1 места)	отсутствует	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6х 3,6 м	отсутствует	К		
1.4. Открытая лестница (отсутствует)-не требуется						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	отсутствует	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	отсутствует	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступенка	0,12- 0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35-0, 4 м		С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	> 0,8-0,9 м	отсутствует	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствуют	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С		

	расстояние между поручнями	> 1,0 м		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м	-	О, С		
1.5. Пандус на рельефе-отсутствует						
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	отсутствует	К	установить	
	Угол уклона	≤ 5%	отсутствует	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	отсутствует	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	отсутствует	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	отсутствует	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м	отсутствует	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	отсутствует	К		
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м	отсутствует	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	отсутствует	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> 1,5 x 1,5 м	отсутствует	К		

	В нижнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м	отсутствует	<i>K</i>		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	отсутствует	<i>K, O</i>		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуг)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	-			
	Габариты площадю-т без пандуса (ширина x глубина)	> 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	4,5 м × 1,7 м	<i>O, C</i>		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	≥ 2, 2×2,2 м	отсутствует	<i>K</i>	установить	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствует	<i>K, O, C</i>	установить	
	Навес	наличие	наличие	<i>K, O</i>		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	имеется	<i>K, O, C</i>		
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	<i>Г</i>	разместить	
	Система вызова помощи	наличие	отсутствует	<i>K</i>		
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	<i>O, C</i>	установить	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	<i>C</i>	установить	

	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствует	<i>С</i>	установить	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	<i>С</i>	установить	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	<i>О, С</i>	установить	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	<i>О, С</i>	установить	
	высота поручней	0,9 м	отсутствует	<i>О, С</i>	установить	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	<i>О, С</i>	установить	
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м	отсутствует	<i>О, С</i>	установить	
	<i>Разделительные поручни при ширине марша</i>	<i>наличие</i>	отсутствует	<i>О, С</i>	установить	
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	> 1,0 м	отсутствует	<i>К</i>	установить	
	Угол уклона	≤ 5 %	отсутствует	<i>К</i>	установить	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	отсутствует	<i>К</i>	установить	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О	установить	

	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	отсутствует	К, О	установить	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	отсутствует	К	установить	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	отсутствует	О	установить	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	К, О	установить	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	К, О	установить	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		отсутствует		установить	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	установить	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	отсутствует	К	установить	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	установить	
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	установить	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К, О	установить	
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	К, О	установить	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К	установить	
	Звуковой маяк у входа**	наличие	отсутствует	С	установить	

	Световой маяк у входа* *	наличие	отсутствует	<i>Г</i>	установить	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина х ширина)	≥ 2,3 х 1,5 м, при реконструкции — (1,5-1,8) х 2 м	4,5 м × 1,7 м	<i>К</i>		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	имеется	<i>К, О</i>		
	Ширина дверного проема	≥ 1,2 м при реконструкции ≥ 0,9 м	2м×2м	<i>К</i>		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента — < 0,014 м, общая высота — < 0,028 м	0,05 м/0,03 м	<i>С</i>		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует		создать	
3. Пути движения на объекте						
3.1. Лестница на уровень 1 этажа- отсутствует- не требуется						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	<i>С</i>		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	<i>О, С</i>		
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие (с одной стороны)	<i>О, С</i>		

	на высоте	0,9 м	0,9 м	<i>O, C</i>		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	наличие	<i>O, C</i>		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,010 м	<i>O, C</i>		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1- го этажа – отсутствует- не требуется						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	отсутствует	<i>K</i>		
	Угол уклона	$\leq 5\%$	отсутствует	<i>K</i>		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	<i>K</i>		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	<i>K, O</i>		
	расстояние между поручнями	0,9 -1,0 м	отсутствует	<i>K, O</i>		
	на высоте (нижний поручень)	0, 7 м	отсутствует	<i>K</i>		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	отсутствует	<i>K</i>		
	Нетравмирующее завершение поручней	наличие	отсутствует	<i>K</i>		
	Завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	<i>K, O</i>		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	<i>K</i>		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	отсутствует	<i>K</i>		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		отсутствует			
	стационарный	наличие	отсутствует	<i>K</i>		

	мобильный	наличие	отсутствует	<i>K</i>		
3.3. Коридоры/ холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,5 м	<i>K</i>		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	<i>K</i>		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	отсутствует	<i>K, O</i>	установить	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	имеются	<i>K, Г</i>		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	<i>K, Г</i>	установить	
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	отсутствует	<i>C</i>	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	отсутствует	<i>Г</i>	установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы. **	наличие	отсутствует	<i>Г</i>	установить	
	Тактильная схема.	наличие	имеется	<i>C</i>		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	отсутствует	<i>K, O, C, Г</i>	создать	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения — не менее	≥ 1 на этаж	отсутствует	<i>O</i>	создать	
	для колясочников: глубина 1,5 м, ширина Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 1 на этаж	отсутствует	<i>K</i>	создать	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями	0,6 м	отсутствует	<i>C</i>	установить	

	(ширина)					
	Опорные устройства	наличие	отсутствует	<i>O, C</i>	установить	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	отсутствует	<i>C</i>	создать	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)-отсутствует- не требуется						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	<i>O, C</i>		
	Контрастная маркировка	наличие	отсутствует	<i>C</i>		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	имеются (с одной стороны)	<i>O</i>		
	на высоте	0,9 м	0,9 м	<i>O</i>		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	имеются	<i>K</i>		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	имеются	<i>O</i>		
3.4. Пандус внутренний на этаже - отсутствует						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	отсутствует	<i>K</i>	создать	
	Угол уклона	$\leq 5\%$	отсутствует	<i>K</i>	создать	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	<i>K</i>	создать	
	Поручни с двух сторон:	0,9 -1,0 м	отсутствует	<i>K, O</i>	создать	
	на высоте (нижний поручень)	0, 7 м	отсутствует	<i>K</i>	создать	

	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	отсутствует	<i>O</i>	создать	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	<i>K</i>	создать	
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)-2 шт.						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствует	<i>C</i>	создать	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 – 0,5 м	отсутствует	<i>C</i>	создать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	<i>C</i>	создать	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0, 02 м	наличие	отсутствует	<i>O, C</i>	ремонт	
	Поручни непрерывные с двух сторон	наличие	имеются (с одной стороны)	<i>O, C</i>	реконструкция	
	На высоте	0,9 м	0,9 м	<i>O, C</i>		
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие	имеется	<i>O, C</i>		
	Завершающие горизонтальные части поручней, вверх, вниз	≥ 0,3 м	0,10 м	<i>O, C</i>	реконструкция	
	Цифровые контрастные обозначения этажей	наличие	отсутствует	<i>C</i>	создать	
	Указатели номера этажа на поручни тактильные	наличие	отсутствует	<i>C</i>	создать	
	Лестница №					
3.7. Лифт пассажирский - отсутствует –не требуется						

	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,8 м	<i>K</i>	замена, реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	отсутствует	<i>K, O</i>		не требуется
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	<i>C</i>	установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	<i>K, O, C, Г</i>	установить	
	размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	отсутствует	<i>K</i>	установить	
	высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	отсутствует	<i>C</i>	установить	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	отсутствует	<i>O</i>	установить	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	<i>K</i>	создать	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,7 м	<i>K, O</i>		

Вкладка по необходимости описания нескольких кабинетов

4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № (примерочная, переговорная, кабина телефона) - отсутствует

	Ширина × глубина	1,5 × 1,5 м	отсутствует	<i>K</i>		не требуется
	Место для сидения	наличие	отсутствует	<i>O</i>		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	<i>O</i>		

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин

4.3 Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) - спортзал

	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	отсутствует	<i>K</i>	создать	
--	----------------------------	------------	-------------	----------	---------	--

	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2\text{м}$	отсутствует	<i>K</i>	создать	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	отсутствует	<i>Г</i>	создать	
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) – столовая/актовый зал						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	отсутствует	<i>K</i>	создать	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2\text{м}$	отсутствует	<i>K</i>	создать	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	отсутствует	<i>Г</i>	создать	
	Вкладка при необходимости описания нескольких					
	Специальная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствует	<i>K</i>	создать	
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	имеется	<i>Г</i>		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	отсутствует	<i>K, O, C</i>	создать	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	<i>K</i>	создать	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	<i>C</i>	создать	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9 \text{ м}$	отсутствует	<i>K, O</i>	создать	
	Направление открывания дверей	наружное	отсутствует	<i>K</i>	создать	
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	$> 1 \text{ шт.}$	отсутствует	<i>K, O</i>	создать	
	ширина дверного проема	$\geq 0,9 \text{ м}$	отсутствует	<i>K, O</i>	создать	

	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	отсутствует	<i>K, O, C</i>	создать	
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	отсутствует	<i>K, O, C</i>	создать	
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	отсутствует	<i>K, O</i>	создать	
	откидные поручни**	наличие	отсутствует	<i>K</i>	создать	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	отсутствует	<i>K</i>	создать	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует		создать	
	Раковина:					
	высота раковины	0, 75-0, 85 м	отсутствует	<i>K, O</i>	создать	
	опорный поручень	наличие	отсутствует	<i>O</i>	создать	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	отсутствует	<i>K, O</i>	создать	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	отсутствует	<i>K, O</i>	создать	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$> 1,30 \times 0,85$ м	отсутствует	<i>K</i>	создать	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	<i>O</i>	создать	
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	<i>K, O</i>	создать	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	отсутствует	<i>K</i>	создать	

	Душевые:					не требуется
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 - 1,5$ м	отсутствует	<i>K, O</i>		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x ширина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	отсутствует	<i>K, O</i>		
	опорный поручень	наличие	отсутствует	<i>K, O</i>		
	Система тревожной сигнализации	наличие	отсутствует	<i>K, O, C</i>		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствует	<i>K, O, Г, С</i>	создать	
	Надписи:	наличие		<i>K, O, Г, С</i>	создать	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	отсутствует	<i>K, O, Г, С</i>		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	отсутствует	<i>K, O, Г, С</i>		
	освещенность	наличие	отсутствует	<i>K, O, Г, С</i>		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствует	<i>K, O, Г, С</i>	создать	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	отсутствует	<i>K, O, Г, С</i>		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	отсутствует	<i>K, O, Г, С</i>		
	освещенность	наличие	отсутствует	<i>K, O, Г, С</i>	создать	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	наличие	<i>C</i>	установить	
	высота размещения	1,3-1,4 м		<i>C</i>		

	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствует	<i>С</i>	создать	
	на кнопках управления лифтов	наличие	отсутствует	<i>С</i>		не требуется
	на кабинетах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствует	<i>С</i>	создать	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	<i>Г</i>	установить	
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	<i>С, Г</i>	установить	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	<i>К</i>	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	<i>С</i>	установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	<i>С</i>	установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	отсутствует	<i>Г, С</i>	установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные материалы	наличие	отсутствует	<i>К, С, О, Г</i>	установить	
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	<i>Г</i>	установить	
	стационарная	наличие	отсутствует	<i>Г</i>	установить	
	переносная	наличие	отсутствует	<i>Г</i>	установить	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

Территория, прилегающая к зданию (участок): отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции. устранить неровности), выделить места отдыха (установить скамейки); обеспечить информационное сопровождение к входу доступному для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках;

Вход (входы) в здание: привести пандус в соответствие с нормативными требованиями (придерживаться требований СП 59.13330.2012); отремонтировать ступени марша лестницы, установить противоскользкое покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы (включая разделительные); установить навес, организовать подсветку входа; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см. (входные двери), двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.

Путь (пути) движения внутри здания: установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см. один элемент порога).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 4% от общего количества мест). При необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.

Санитарно-гигиенические помещения: оборудовать две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д.); оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны.

Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.)

Представитель рабочей группы

(должность)

директор МАУ «Вектор»

Лапухов А.В.



« _____ » _____ 2021 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект

(должность)

директор ГБОУ СОШ с. Дмитриевка

Охрименко Н.И.



« _____ » _____ 2021 г.